



ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO BROUMOVSKO
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují
tel.: 951 424 820
e-mail: broumovsko@aopk.gov.cz
www.aopk.gov.cz
IDDS: kpddyvy

Ing. Jaroslava Marková
Libušinka 214
541 01 Trutnov
IDDS: czujrvx

POČET STRAN	VÁŠ DOPIS ČÍSLO JEDNACÍ/ ZE DNE	NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ	VYŘIZUJE	VYPRAVENO DNE
6	04. 07. 2025	SR/0260/VC/2025-3 Spis: SR/0260/VC/2025	Jana Evelyn Hartová 951 424 825, 602 307 348 jana.hartova@aopk.gov.cz	29. 07. 2025

Věc: Společné rozhodnutí a závazné stanovisko k záměru: „Odkanalizování RD č.p.100, k.ú.: Heřmánkovice”

I. SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 78 odst. 3 písm. k) ve spojení s § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) a § 140 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“) na základě žádosti pana Antonína Krále, nar. 3. 11. 1971 a paní Jany Králové MBA, nar. 10.8.1976, oba bytem Heřmánkovice č.p.100, Heřmánkovice 549 84, zastoupenými na základě plné moci Ing. Jaroslavou Markovou se sídlem Libušinka 214/35, 541 01, Trutnov, IČO: 13343131, vydává toto

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ:

Žadatelům panu Antonínu Královi, nar. 3. 11. 1971 a paní Janě Králové MBA, nar. 10.8.1976, oba bytem Heřmánkovice č.p.100, Heřmánkovice 549 84, zastoupenými na základě plné moci Ing. Jaroslavy Markové se sídlem Libušinka 214/35, 541 01, Trutnov, IČO: 13343131, (dále jen „žadatel“) se k záměru: **„Odkanalizování RD č.p.100, k.ú.: Heřmánkovice”** na parc.č 2851, 2542/1, 47/1. v k.ú. Heřmánkovice, podle předložené žádosti a předložené projektové dokumentace zpracované paní Ing. Jaroslavou Markovou se sídlem Libušinka 214/35, 541 01, Trutnov, IČO: 13343131, z března 2025 (dále jen „záměr“)

I.

dle ust. § 44 odst. 1 zákona vydává

souhlas

k povolení záměru

II.

dle ust. § 4 odst. 2 zákona vydává

souhlas

k povolení záměru

III.

**dle ust. § 12 odst. 2 zákona vydává
souhlas**

IV.

**dle ust. § 4 odst. 1 zákona vydává
souhlas**

V.

Společné podmínky

Agentura správní akty vydané ve výrocích I. – IV. vydává dle § 83 odst. 7 zákona za stanovení podmínek pro provedení záměru:

- 1. Přebytkový výkopek a materiál ze stavby bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech a uložen na řízenou skládku.*
- 2. Při realizaci záměru bude postupováno podle Standardů péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017, aby nedošlo k poškození mimolesní zeleně.*
- 3. Navržená stavba bude prováděna tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění vodního toku Heřmánkovický potok.*
- 4. Stavební práce, které jsou vedeny přes nivní pozemky, budou prováděny za užití lehké mechanizace a nejlépe v suchém období roku.*
- 5. Rovnanina kolem výústního objektu bude provedena z pískovcového kamene (materiál nejlépe z lomu Božanov nebo Libná) na sucho.*

Agentura tento správní akt vydává výlučně k záměru, který je specifikovaný výše citovanou projektovou dokumentací z března 2025, odpovědný projektant je paní Ing. Jaroslava Marková se sídlem Libušinka 214/35, 541 01, Trutnov, IČO: 13343131, a která bude předložena žadatelem v rámci povolení řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění. V případě změny záměru a projektové dokumentace je nutné požádat o nové společné rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona.

Neprovádí-li žadatel záměr svépomocí, je povinen žadatel prokazatelně seznámit zhotovitele záměru s obsahem tohoto společného rozhodnutí a je povinen zajistit, aby zhotovitel nebo jeho subdodavatelé prací realizovali záměr výhradně podle a v rozsahu tohoto společného rozhodnutí.

Toto společné rozhodnutí se po nabytí právní moci předkládá jako povinná součást žádosti o povolení záměru podle § 184 odst. 2 písm. e) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění. Bez pravomocného společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona nelze stavební záměr povolit.

II. ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 78 odst. 3 písm. k) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti pana Antonína Krále, nar. 3. 11. 1971 a paní Jany Králové MBA, nar. 10.8.1976, oba bytem Heřmánkovice č.p.100, Heřmánkovice 549 84 zastoupenými na základě plné moci Ing. Jaroslavou Markovou se sídlem Libušinka 214/35, 541 01, Trutnov, IČO: 13343131, o souhlas

k vydání vodoprávního povolení k záměru nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových u akce **Odkanalizování RD č.p.100, k.ú.: Heřmánkovice**, vydává jako dotčený orgán dle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) v souladu s § 90 odst.1 zákona toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

**podle ust. § 44 odst.1 zákona
Agentura**

souhlasí

s vydáním povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových u akce: **„Odkanalizování RD č.p.100, k.ú.: Heřmánkovice”**, **nejdéle do 31.12.2035, bez podmínek.**

podle projektové dokumentace zpracované paní Ing. Jaroslavou Markovou se sídlem Libušinka 214/35, 541 01, Trutnov, IČO: 13343131, zakázkové číslo akce 08/25, z března 2025.

ODŮVODNĚNÍ:

Řízení bylo zahájeno dne 04. 07. 2025 doručením žádosti pana Antonína Krále, nar. 3. 11. 1971 a paní Jany Králové MBA, nar. 10.8.1976, oba bytem Heřmánkovice č.p.100, Heřmánkovice 549 84, zastoupenými na základě plné moci Jaroslavy Markové se sídlem Libušinka 214/35, 541 01, Trutnov, IČO: 13343131, o vydání společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona k záměru: **„Odkanalizování RD č.p.100, k.ú.: Heřmánkovice”**, který podléhá povolení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“).

Jedná se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko dle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku. Záměr se nachází na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko, z tohoto důvodu bylo ve věci postupováno dle § 83 odst. 9 zákona a Agentura jako příslušný orgán ochrany posoudila záměr z hlediska všech zájmů chráněných zákonem ve společném řízení. Záměrem jsou dotčeny tyto zákonem chráněné zájmy a bylo vedeno společné správní řízení ve věci vydání souhlasu k povolení stavby dle stavebního zákona dle ust. § 44 odst. 1 zákona a ve věci vydání souhlasu k umístování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz dle ust. § 12 odst. 2 zákona.

Účastníkem řízení je žadatel dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dále obec Heřmánkovice, která je účastníkem řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 71 odst. 3 zákona. Účastníkem řízení ve věci se mohou postupem dle ust. § 70 odst. 2 a 3 zákona stát též občanská sdružení, jejichž hlavním posláním dle stanov je ochrana přírody. Agentuře nejsou v současnosti známa žádná občanská sdružení, která by se mohla stát účastníkem řízení (Agentura v současnosti neviduje žádnou žádost občanského sdružení dle ust. § 70 odst. 2 zákona, která by se vztahovala k předmětu řízení).

Agentura vydává toto společné rozhodnutí jako první úkon v řízení dle ust. § 83 odst. 5 zákona, neboť žadatel o to výslovně požádal a doložil k žádosti souhlasy všech účastníků řízení se záměrem vyznačené na situačním výkresu.

Investorem akce je pan Antonín Král, nar. 3. 11. 1971 a paní Jana Králová MBA, nar. 10.8.1976, oba bytem Heřmánkovice č.p.100, Heřmánkovice 549 84. Jejich záměrem je novostavba biologického septiku s vestaveným filtrem SBDF 4/sv u stávajícího rodinného domu č.p.100, k. ú. Heřmánkovice na parc.č.: 47/1, 2542/1 a 2851. Ze stávajícího rodinného domu je vyvedena stávající kanalizační přípojka rovnou do tříkomorového prefabrikovaného septiku, který má být zrušen. Místo něho má být osazen nový biologický septik pro 4 EO. Celá nová stavba septiku má být umístěna na pozemku investora st.č.. 215. Veškeré stávající splaškové vody, vypouštěné z objektu, jsou svedeny stávající splaškovou přípojkou do vodoteče. Stávající potrubí má být částečně využito a před napojením do vodoteče má být spojeno se stávajícím potrubím z objektu č.p. 89 a svedeno do Heřmánkovického potoka přes nový výústní objekt. Nové

kanalizační potrubí má být z PVC DN 150, celkové délky 24,05 m. Vzrostlé dřeviny nemají být káceny. Terénní úpravy a výkopy mají probíhat v nezbytně nutném rozsahu. Po skončení stavebních prací má být vytěžená zemina zpětně použita na terénní úpravy a oseta travním semenem.

Hydrotechnické výpočty v dokumentaci uvádějí tyto hodnoty pro 4 ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“):

Maximální denní přítok Q_d	395	l/den
------------------------------	-----	-------

Vypouštěné znečištění na přítoku do ČOV	g/den
BSK ₅	240
NL	220
CHSK _{Cr}	480

Vypouštěné znečištění na odtoku z ČOV	mg/l
BSK ₅	22,78
NL	27,85
CHSK _{Cr}	96,20

Navržená čistírna odpadních vod má splnit požadavky na čištění a vypouštění odpadních vod do vod povrchových dané nařízením vlády č. 401/2015 Sb. a kanalizačním řádem obce. Dokumentace navrhuje k povolení následující parametry odpadní vody k vypouštění do vod povrchových:

Vypouštěné znečištění	Emisní limity (mg/l)	
	„p“	„m“
BSK ₅	40	80
NL	50	80
CHSK _{Cr}	150	220

Agentura provedla posouzení předmětných pozemků, posoudila podkladové materiály (generel prvků ÚSES, platný územní plán obce Heřmánkovice, nálezovou databázi ochrany přírody, aj.) a došla k následujícím závěrům:

Posuzovaný záměr má být realizován ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Broumovsko v zastavěném území obce. Po toku Heřmánkovického potoka je v rámci územního systému ekologické stability (ÚSES) vymezen lokální funkční biokoridor. Předmětný tok je stejně jako okolní údolní niva dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významným krajinným prvkem (VKP). Dotčená lokalita není součástí soustavy Natura 2000 ani se v blízkosti takové lokality nenachází. V dotčeném toku byly historicky nalezeny zvláště chráněné druhy střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) a mihule potoční (*Lampetra planeri*), jejich výskyt v toku však recentně prokázán nebyl.

Územní systém ekologické stability je dle ust. § 3 písm. a) zákona: „Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.“ Podle ust. § 4 odst. 1 zákona je: „Ochrana vymezených ÚSES povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát.“ Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich ekologicko-stabilizační funkce. Ta však bude dotčena pouze během realizace prací a po jejich ukončení bude opět v plném rozsahu obnovena. Pokud nebudou překročeny limity znečištění vypouštěných odpadních vod, které uvádí hydrotechnický výpočet a pokud vodoprávní úřad dojde k závěru, že vypouštěné OV budou v toku pod výústním objektem naplňovat parametry, které stanovuje nařízení vlády č. 71/2003 Sb., nebude mít výše uvedený záměr významně negativní vliv na ekostabilizační funkci předmětných VKP tok a niva. Stejně tak druhy chráněných živočichů a jejich biotop nebudou významně ovlivněny.

Podmínka č. 1 byla stanovena na základě ust. § 26 odst. 1, písm. a) zákona, podle kterého je na celém území chráněných krajinných oblastí zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Podmínka č. 2 se opírá o ust. § 7 odst. 1 zákona, podle kterého jsou dřeviny chráněny před poškozením a ničením. Podmínka byla stanovena z důvodu ochrany dřevin rostoucích v blízkosti stavby před poškozením stavebními pracemi a stavební technikou. Agentura dospěla na základě svých dlouhodobých zkušeností k závěru, že stavební práce probíhající v těsné blízkosti stromů způsobí výrazný zásah do kořenových systémů dřevin, což se následně projeví snížením jejich vitality. U stromů dochází v následujících 5 letech ke zhoršení jejich zdravotního stavu a ke zhoršení jejich stability ve větru. Aby se takovému stavu předcházelo, vydala Agentura společně s Mendelovou univerzitou v Brně standard péče o přírodu a krajinu k ochraně dřevin při stavební činnosti, ve kterém jsou uvedeny veškerá ochranná opatření. Uvedený standard označený jako „SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti“, lze stáhnout na webové adrese: <https://aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy>.

Posuzovaný záměr má v dílčí části zasahovat do vodního toku Heřmánkovický potok a jeho údolní nivy, které jsou zařazeny mezi významné krajinné prvky, podle ust. § 3 odst. 1, písm. b) zákona. Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou částí krajiny utvářející její typický vzhled a přispívá k udržení její stability. Na základě ust. § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením a mají být využívány pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Aby v důsledku realizace posuzovaného záměru nedošlo k negativnímu ovlivnění výše popisovaných přírodních hodnot území, Agentura stanovila **podmínku č. 3 a 4**, která se opírá o ust. § 4 odst. 2 zákona. Bude-li dodržena předložená PD a výše uvedené podmínky č. 3 a 4, nebude mít posuzovaný záměr významný negativní vliv na ekostabilizační funkci VKP vodní tok a niva. Uvedené podmínky byly současně stanoveny s cílem ochrany prvku územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“), který je v zájmovém prostoru také vymezen. ÚSES je dle ust. § 3 písm. a) zákona vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle ust. § 4 odst. 1 zákona je ochrana vymezených ÚSES povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát.

Podmínka č. 5 vychází z požadavků na ochranu krajinného rázu dle §12 zákona. Pro zachování významu přírodních prvků v krajinné scéně je důležité snížit na minimum množství technických prvků vnímaných návštěvníky krajiny. Z těchto důvodů je třeba nejvíce cizorodé technické prvky, kterými mohou být např. betonové výústní objekty, řešit s co možná největším podílem přírodních materiálů, v tomto případě dle návrhu zdívek z pískovcového kamene tak, aby co nejvíce splynul s okolním přírodním prostředím. Obetonování potrubí výústního objektu bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Z posouzení předložených podkladů i místa stavby vyplývá, že realizací předloženého návrhu nedojde k negativnímu ovlivnění dochované hodnoty krajinného rázu místa, jejíž ochrana Agentuře přísluší na základě ust. § 12 odst. 2 zákona.

Výše uvedený záměr není situovaný na území žádného prvku soustavy NATURA 2000 a nebude mít dle ust. § 45g významný vliv na Ptačí oblast Broumovsko ani na žádnou evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000, a proto jej není nutno z tohoto hlediska posuzovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že při dodržení stanovených podmínek nebude mít realizace předmětné stavby negativní vliv na hodnoty, k jejichž ochraně byla CHKO Broumovsko zřízena (ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona a ust. § 2 vyhl. č. 157/1991 Sb.), ani není v rozporu s ostatními zákonem hájenými zájmy ochrany přírody a krajiny.

Protože vodoprávní úřad nemůže v souladu s ust. § 9 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon udělit povolení k vypouštění odpadních vod na dobu delší než 10 let, Agentura omezila platnost tohoto stanoviska na stejně dlouhou dobu. Agentura souhlasí s vydáním povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových z objektu č. p. 100, umístěném na stavební parcele p. č. 47/1, k. ú. Heřmánkovice, které bude platné 10 let od rozhodnutí vodoprávního úřadu, **nejdéle však do 31. 12. 2035**. Po uplynutí této lhůty bude nutné záměr znovu posoudit v kontextu aktuálních přírodních podmínek a aktuálně platné legislativy.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko). Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí doručeno. Podané odvolání má odkladný účinek. **Výroky tohoto rozhodnutí tvoří nedílný celek a v případě odvolání proti jednomu z výroků nenabývá zbytek výrokové části oddělené právní moci dle § 82 odst. 3 správního řádu.**

„Otisk úředního razítka“

Ing. Hana Heinzlová
VEDOUcí ODDĚLENÍ SPRÁVY CHKO BROUMOVSKO

Rozdělovník

Obdrží do datové schránky:

1. účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
– Marková Jaroslava, Libušinka 214/35, 541 01 Trutnov, IDDS: czujrvx
2. účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu
– obec Heřmánkovice, Heřmánkovice 215, 549 84 Heřmánkovice, IDDS: aava6ib

Na vědomí:

3. Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, prostřednictvím: Centrální podací místo stavební správy (MMR), IDDS: kbt8xbr
4. Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí (IDDS: gmtbqhx)
5. Lesy ČR, s. p., ST – oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn